

URZĄD MIASTA MYŚLOWICE  
Kancelaria Rady Miasta  
27. 02. 2015  
L.Dz. ....

GM (02.03.15.  
226

KR.0003.45.2015  
ESOD/10504,2015  
P. H. Polak  
09.03.15  
II 2-69  
URZĄD MIASTA MYŚLOWICE  
Wydział Gospodarki Komunalnej  
Wpłynęło 02. 03. 2015  
Nr ..... 1351

Interpelacja/wniosek  
Imię i nazwisko radnego: Dariusz Wójtowicz  
data złożenia: 27.02.2015 rok

dotyczy: notorycznego zalewania pomieszczeń piwnicznych fekaliami  
stan faktyczny: zły stan techniczny instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku przy ulicy Słupecka 4b powoduje, że mieszkańcy zmuszeni są żyć w ciągłym zagrożeniu epidemiologicznym. Co jakiś czas wylewają się fekalia z uszkodzonej instalacji. Stan ten trwa od kilkunastu lat, a pracownicy administracji nie radzą sobie z usuwaniem awarii. Mieszkańcy zgłaszali również w administracji MZGK uszkodzone drzwi wejściowe do klatki schodowej.  
zapytanie / wniosek: wnoszę o niezwłoczną wymianę bądź przebudowę instalacji w w/w budynku oraz wymianę uszkodzonych drzwi wejściowych do klatki schodowej.

proszę o przesłanie odpowiedzi (może być skan dokumentu) na adres mailowy:  
wojtowicz@dariuszwojtowicz.net

URZĄD MIASTA MYŚLOWICE  
SEKRETARIAT ZASTĘPCÓW PREZYDENTA  
Dnia 02. MAR. 2015  
L.Dz. .... 207

hgh

WPEŁYNEŁO  
Kancelaria MZGK Myślowice  
16. 03. 2015  
II. zał. .... L.Dz. ....  
Skierowany do .....

P. K. Kulewski  
wysłać m.c. do  
Dyr. MZGK  
05.03.2015

wpłynęło 5.03.2015

TE.7021.220.503.2015.WLK

Mysłowice, dnia 24.03.2015 r.

~~Prezydent Miasta Mysłowice~~  
~~mgr inż. Edward Lasok~~

**Dotyczy: pisma nr KR.0003.45.2015.KK**

W odpowiedzi na interpelację radnego Dariusza Wójtowicza z dnia 27.02.2015 r. dotyczącej budynku przy ul. Słupeckiej 4b wyjaśniamy :

1. Potwierdzamy zły stan techniczny zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ulicy Słupeckiej 4b. Przyczyną zalewania piwnic jest blokowanie się odpływu z szamba przepływowego do kanalizacji sanitarnej.

Po każdorazowym zgłoszeniu niedrożności awaria usuwana jest na bieżąco, jednak docelowe rozwiązanie problemu wymaga wymiany instalacji zewnętrznej i likwidacji szamba, a także modernizacji odpływu w zakresie należącym do MPWiK.

MZGK przewiduje likwidację szamba w bieżącym roku. Zwrócimy się także do MPWiK o drugostronne działania celem udrożnienia całości odpływu.

2. Drzwi wejściowe do klatki schodowej postaramy się naprawić w najbliższym czasie.

Z poważaniem

Do wiadomości:

1. Radny Rady Miasta  
Dariusz Wójtowicz
2. Rada Miasta Mysłowice
3. Kancelaria Prezydenta

Sporządziła: W.L. Krukowska, tel. 32 317 43 28

kopia:  
TE/aa

**ADMINISTRATOR**

*Wanda Leśniak-Krukowska*

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zarządu Gospodarki  
Komunalnej

*Zbigniew Augustyn*