

KM / 30.03.15

27. 03. 2015
362

XR 0003/74. 2015
ESD 16086. 2015

Interpelacja/wniosek
Imię i nazwisko radnego: Dariusz Wójtowicz
data złożenia: 26.03.2015 rok

URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
Kancelaria Rady Miasta
26. 03. 2015

II 2-cz
P.H. Polok
W

dotyczy: zakładania w gminnych kamienicach ogrzewanych sposobem tradycyjnym (węglem) czujników czadu

stan faktyczny: podczas ubiegłorocznej sesji Rady Miasta podejmowane były przez radnych działania mające na celu zabezpieczenie miejskich kamienic w czujniki czadu

zapytanie / wniosek: wnoszę o pełną informację związaną z zakładaniem w gminnych kamienicach czujników wykrywających tlenek węgla

proszę o przesłanie odpowiedzi (może być skan dokumentu) na adres mailowy: wojtowicz@dariuszwojtowicz.net

URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
Wydział Komunalny
Wpłynęło 31. 03. 2015
Nr 447/2015

URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
SEKRETARIAT ZASTĘPCÓW PREZYDENTA
Dnia 30. MAR. 2015
L.Dz. 346

Hof

WPLYNEŁO
Kancelaria MZGK Mysłowice
03. 04. 2015
Il. zał. L.Dz.
Skierowano do

A. K. Kulenba
- przelozec do MZGK
i m. o wniosep
4.04.15

TE (2P1)

DZ.0003.756.2015.

Mysłowice, dnia 08.04.2015r.

**II Z – ca Prezydenta
Miasta Mysłowice
Bernard Pastuszka**

W odpowiedzi na pismo dotyczące interpelacji Radnego Rady Miasta Mysłowice Pana Dariusza Wójtowicza dotyczącej zakładania czujników tlenu węgla Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach informuje o podjętych działaniach:

- MZGK prowadzi akcję uświadamiającą o zagrożeniach jakich można się spodziewać podczas użytkowania urządzeń grzewczych oraz jak ich unikać (węglowych jak i gazowych). Działania te prowadzone są w formie ulotek rozwieszanych na klatkach schodowych, w biuletynie i na stronie internetowej MZGK.
 - Od początku roku 2015 przytępiliśmy do montażu nawiewników okiennych w pierwszej kolejności u najemców najbardziej narażonych na możliwość zatrucia czadem. Montaż kontynuowany będzie co najmniej do końca roku.
 - Wdrażamy w program zmiany ogrzewaczy gazowych na bezpieczne ogrzewacze elektryczne. Wymianę dokonujemy po stwierdzeniu niesprawności w systemie przewodów spalinowych, lub przy złym stanie ogrzewacza gazowego.
- Od trzech lat trwa program uszczelniania przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych metodą szlamowania.

Z poważaniem

**Z-CA DYREKTORA
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej**

mgr inż. Gen Bielawka

Do wiadomości:

1. Radny Rady Miasta Mysłowice p. D. Wójtowicz
2. Rada Miasta Mysłowice
3. TE
4. aa